



SISTEMA ANTINCENDIO IMPIANTO DI SPEGNIMENTO A SECCO P&I DIAGRAM

LEGENDA

- 1) CORPO VALVOLA A DILUIVO
- 2) COMANDO MANUALE DI EMERGENZA CON CASSETTA
- 3) DISPOSITIVO DI CONTROLLO APERTURA E RESET
- 4) VALVOLA DI SCOCCOLAMENTO A RITORNO AUTOMATICO
- 5) VALVOLA A SFERA PRESSURIZZAZIONE CAMERA
- 6) FILTRO ACQUA DI PRESSURIZZAZIONE
- 7) VALVOLA DI INTERCETTAZIONE ALLARMI
- 8) VALVOLA DI INTERCETTAZIONE MANOMETRO
- 9) MANOMETRO
- 10) VALVOLA A SFERA DI DRENAGGIO PRINCIPALE
- 11) VALVOLA A SOLENOIDE
- 12) INTERRUPTORE DI PRESSIONE SEGNALE SCARICA
- 13) SARAONNESCA DI INTERCETTAZIONE SISTEMA ANTINCENDIO
- 14) UGELLI DI SCARICA ACQUA IMPIANTO A DILUIVO
- 15) SCARICHI DI GIUNZIONE PRINCIPALE
- 16) UGELLI DI SCARICA ACQUA IMPIANTO A SECCO
- 17) SCARICHI DI GIUNZIONE PRINCIPALE
- 18) FILTRO ACQUA AD "X"
- 19) CAMPANA IDRAULICA DI ALLARME
- 20) VALVOLA DI NON RITORNO
- 21) VALVOLA DI INTERCETTAZIONE E TEST MANOMETRO
- 22) VALVOLA DI PROVA ALLARME
- 23) VALVOLA DI CONTROLLO REMPLIMENTO
- 24) VALVOLA DI DRENAGGIO AUTOMATICA
- 25) VALVOLA DI DRENAGGIO CALBRATO
- 26) CORPO VALVOLA A SECCO
- 27) VALVOLA DI INTERCETTAZIONE REMPLIMENTO
- 28) TAZZA DI CARICO ACQUA E DI CARICAMENTO
- 29) VALVOLA DI CONTROLLO E DI SICUREZZA
- 30) VALVOLA DI SFILATO DI MANTENIMENTO ARIA
- 31) DISPOSITIVO DI MANTENIMENTO ARIA
- 32) VALVOLA DI B-PASS
- 33) FILTRO DI SCARICA ACQUA IMPIANTO A SECCO
- 34) UGELLI DI SCARICA ACQUA IMPIANTO A SECCO

NOTE:
 - PER ASSIEME COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE DISSEGNO DI PREPARAZIONE N°: 1.2.6.1.8
 - PER RACCOLTA DATA-SPECI COMPONENTI (DILUIVO & SECCO) DIS. DI REF. N°: 1.2.6.2.0
 - PER LAVORI GENERALI TUBAZIONI IMPIANTI A DILUIVO DIS. DI REF. N°: 1.2.4.9.8 - 1.2.4.9.9
 - PER LAVORI GENERALI TUBAZIONI IMPIANTI A SECCO DIS. DI REF. N°: 1.2.6.2.6

FAS S.p.A. S.p.A.		DESCRIZIONE: AREA MULINI SECONDARI SISTEMA ANTINCENDIO A SECCO E A DILUIVO P&I DIAGRAM		DESCRIZIONE: DATA 07/07/2011	
CLIENTE: AREA MULINI SECONDARI P&I DIAGRAM	DATA: 07/07/2011	SCALE: 1:1	COGNOME: ...	DATA: 07/07/2011	DATA: 07/07/2011
AUTORE: ...			DATA: 07/07/2011		
DATA: 07/07/2011			DATA: 07/07/2011		